



MĚSTYS KÁCOV

Jirsíkova 157
285 09 Kácov
www.kacov.cz
IČ: 00236144

Tel: 327 324 204
Mob: 603 278 796
oupodatelna@kacov.cz
DIČ: CZ00236144

č.j. MK/1043/2026

V Kácově dne 14.7.2026

Městys Kácov tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí zastupitelstva Městysu Kácov ze dne 18.6.2026

zveřejňuje záměr

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a umístění stavby

k pozemku p.č. 2091 v Kácově, k.ú. Kácov

Věcné břemeno pro umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy na obecním pozemku p.č. 2091 v k.ú. Kácov.

Zdůvodnění záměru:

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6040255 za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč (k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby).

Své písemné námítky nebo připomínky můžete zasílat na adresu:

**Úřad Městysu Kácov
Kácov č.p. 157
285 09 Kácov**

Vyjádření a případné námítky k tomuto záměru mohou být uplatněny v době zveřejnění záměru, tj. do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce, na Úřadu Městysu Kácov, jinak k nim nebude přihlédnuto.

MĚSTYS KÁCOV

285 09 Kácov 157
IČ: 002 36 144
DIČ: CZ00236144

Mgr. Soňa Křenová
starostka Městysu Kácov

Vyvěšeno: 14.7.2026

Sejmuto:

ÚŘAD MĚSTYSU KÁCOV
285 09 KÁCOV
okres Kutná Hora

Stávající kabel AYKY 3x240+120 bude na pozemku č. 2091 v požadovaném místě přerušen a pomocí dvou kabelových spojek a kabelu AYKY 3x240+120 zasmyčkován do přípojkové skříně SS200 umístěné v plastovém pilíři na hranici rozhraní pozemků č. 2099/1 a 2099/2, přístupné z veřejného prostranství. Nová SS200 bude uzemněna. Před zahájením zemních prací budou stáv.sítě vytyčeny. Případné křížení se stáv. podzemními sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005. Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do náležitého stavu a zápisem předány vlastníkům.

- NOVÝ KABEL NN-0,4KV
- NOVÁ POJISTKOVÁ SKŘIŇ
- STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÁ SKŘIŇ
- STÁV. KABEL. VEDENÍ NN-0,4KV
- UZEMNĚNÍ
- HRANICE POZEMKŮ
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ SEK-ČETIN

285 09 Kácov

ODKOPAT KABEL A PŘERUŠIT A OBA VOLNÉ KONCE
NASPOJKOVAT NA 2X NOVÝ KABEL AYKY 3X240 120.
A SMYČKOVĚ ZAPOJIT DO NOVÉHO PILÍŘE SS200.

209%

2099/2

(X..)
NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ
SKŘÍŇ SS200 V
KOMPAKTNÍM PLASTOVÉM
PILÍŘI NA ROZHRANÍ
POZEMKŮ 2099/2 A 2099/1

2099/1